



prestation
Avenue P. Holoffe 21
B -1342 LIMELETTE
(32) 2 - 855 77 11
(32) 2 - 853 07 28
BTW BE 407 895 057

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947

aan : FTB Restoration, t.a.v. de heer Ph. Moens
faxnummer : 03 475 19 62
vanwege : Rolf De Bruyn
datum : woensdag 7 juni 2000

Geachte heer Moens,

Betreft : Hydrofobeermiddel FTB Hydro 10
Ons proefverslag DE 577033/06 (HD-340/133-86)

U vraagt ons naar een globale beoordeling van het door U vervaardigde hydrofobeermiddel FTB Hydro 10.

Een vergelijking van de resultaten, vermeld in ons proefverslag DE 577033/06 (HD-340/133-86), met de voorgestelde prestatieclassen in het lentenummer 2000 van WTCB-tijdschrift (op blz. 51-52) maakt duidelijk dat het geteste staal van het hydrofobeermiddel FTB Hydro 10 :

- tot klasse A (meest gunstige klasse) behoort voor de initiële doeltreffendheid op elke ondergrond,
- eveneens tot klasse A (meest gunstige klasse) behoort voor de duurzaamheid (doeltreffendheid na veroudering) op baksteen, Massangissteen en Savonnièressteen,
- eveneens tot klasse A (meest gunstige klasse) behoort voor de vermindering van de waterdampdoorlatendheid.

Daaruit menen wij te mogen besluiten dat het geteste staal van het hydrofobeermiddel FTB Hydro 10 beschouwd mag worden als een zeer goed vochtwerend product.

Hoogachtend,
Rolf De Bruyn